



E-DIS-15/06/2020-0355483

BAGGIANI VALERIO
abcreaprogetti@pec.it

DIS/CNO/ZO-LU-MS-PT/UOR-LUG

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Richiesta parere fattibilità - Castelnuovo Garfagnana

A seguito della vostra richiesta di parere per nuova fornitura da 200 Kw in loc. Le Monache Castelnuovo di Garfagnana, Vi comunichiamo che tale fornitura potrà essere concessa solo in media tensione (15 KV). Per realizzarla sarà necessaria una cabina di consegna cliente (tipo DG 2092) che a vostra cura e spese dovrà essere installata in posizione da concordare in fase di sopralluogo, che eseguiremo solo dopo la richiesta di allacciamento che potete effettuare attraverso un qualsiasi Trader. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.

Laura Ventura
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.

1/1

OA/CENTRO.AD Focal Point Lottizzazioni60131 Ancona.....
Via Caduti del Lavoro, 40*Si prega di citare nella risposta*N.: **PNL079689**
Rif. Vs. del : **19/05/2020**Arch. Valerio BAGGIANI
via Volpe 112
56100 PISA - PI**Oggetto :** Parere Tecnico in merito alla progettazione della lottizzazione:
via prov.le Pa sso delle radici CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU

Con riferimento alla Vostra richiesta del 19/05/2020 relativa al rilascio di un parere tecnico in merito alla progettazione delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, Vi informiamo che tale servizio comporta per Telecom Italia un onere paragonabile all'elaborazione dell'intera progettazione.

Siamo quindi disponibili a fornire il parere in merito alla progettazione della lottizzazione in oggetto solo dopo l'accettazione del presente preventivo di spesa che Vi chiediamo di riscontrarci, compilando i campi riportati in calce alla presente e di restituirci questa stessa lettera controfirmata in segno di accettazione inviandola al fax n° 06 41868747, all'indirizzo di posta elettronica: focal.point.pescara@telecomitalia.it oppure a mezzo servizio postale all'indirizzo: TIM Spa - Focal Point Lottizzazioni - Via di Tor Pagnotta 74 - 00143 Roma, entro 60 giorni dalla data della presente.

PREVENTIVO DI SPESA per fornitura di un parere tecnico in merito alla progettazione della Lottizzazione in oggetto.
--

Euro 525,00 IVA esclusa

Trascorso il suddetto termine, riterremo non accettata la presente proposta. In tal caso, Vi invitiamo a comunicarci i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di ultimazione lavori al fine di consentirci di organizzare l'attività impiantistica necessaria al collegamento degli edifici alla rete telefonica e all'attivazione dei servizi richiesti dalla clientela.

Vi informiamo inoltre che siamo disponibili, a titolo oneroso, ad effettuare la verifica a vista di idoneità delle infrastrutture realizzate.

Tale verifica si limiterà ai soli aspetti funzionali dell'infrastruttura realizzata, sulla base dei quali accertare che essa è idonea ad ospitare la rete di telecomunicazioni. L'attività in questione non prevede l'analisi di tipo strutturale per cui certificare il collaudo statico delle opere realizzate.

L'idoneità sarà valutata in termini di:

coerenza del tracciato da progetto;

diametro dei tubi predisposti;

dimensione dei manufatti;

caratteristiche dei chiusini.

All'atto della verifica è necessario che da parte Vostra venga messo a disposizione il personale di supporto per l'apertura dei chiusini.

Rimanendo in attesa di una Vostra cortese accettazione, porgiamo cordiali saluti.

TIM S.p.A.
PANATTONI Stefano

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

OA/CENTRO.AD Focal Point Lottizzazioni

60131 Ancona.....
Via Caduti del Lavoro, 40

N.: **PNL079689**
Rif. Vs. del : **19/05/2020**

Arch. Valerio BAGGIANI
via Volpe 112
56100 PISA - PI

Oggetto : Parere Tecnico in merito alla progettazione della lottizzazione:
via prov.le Pa sso delle radici CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU

Si accetta il preventivo sopra riportato, per un importo pari a Euro **525,00** (IVA esclusa) completo di tutte le sue clausole e si effettuerà il pagamento al ricevimento della fattura corrispondente.

Firma per accettazione del Legale Rappresentante

Data

Dati necessari per la fatturazione(*)

Nome Cognome o Ragione Sociale:

Recapito Fattura Via/Piazza:

CAP: Città: Provincia:

Codice Fiscale												Partita IVA											

Indirizzo Email:

SOLO PER CLIENTI SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA

Numero determina dirigenziale: del :

Codice CIG:Codice CUP:

Codice Ufficio / Codice Destinatario Privati - PEC:

Data di attivazione del Servizio Fatt.Elettronica:

Split Payment: ☐ (barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA)

Numero ODA:(solo per Clienti, Autostrade, RFI, ENI, ecc)

Telefono Fisso: Cell.: Fax (facoltativo):

(*) nel caso di accettazione del preventivo

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei forniti per richiedere gli interventi in oggetto, verranno trattati da Telecom Italia stessa, direttamente o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richieste stesse.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano.

Il Responsabile del trattamento medesimo è Ing. GIGLI Stefano (Responsabile OA/CE) domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Via di Tor Pagnotta 74 - 00143 Roma.

In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento. Allo stesso modo può chiedere l'origine dei dati, la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy.

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n. 16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P. IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.

Spett.le Studio
Arch. Valerio Baggiani
Via Volpe, 112
56121 Pisa
info@abcreaprogetti.com

pc Autorità Idrica Toscana
via G. Verdi, 16
50122 Firenze
Alla c.a. Ing. L. Maresca
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Marina di Carrara
22/06/2020

Oggetto: parere acquedotto e fognature di fattibilità all'intervento edilizio in variante, relativo alla realizzazione di n.2 R.S.A. Si trasmette, in allegato, la richiesta di parere di fattibilità all'intervento edilizio ubicato in Castelnuovo Garfagnana località alle Monache via prov.le Passo delle radici - Indicazioni e prescrizioni

In riferimento alla Vs. richiesta del 21/05/2020, da Noi ricevuta in data 22/05/2020 Ns. prot. N. 28448;

Vista la documentazione inviataci

Sentiti i responsabili dei Servizi interessati di GAIA S.p.A.;

poniamo alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni:

fermo restando le criticità strutturali del sistema idrico integrato di Castelnuovo di Garfagnana, la zona oggetto del piano di recupero risulta servita sia dal servizio acquedotto che da quello fognario (fognatura mista). Facciamo presente che dagli elaborati esaminati non è stato possibile rilevare il numero degli abitanti equivalenti (si ricorda che il calcolo degli abitanti equivalenti deve essere determinato ai sensi della normativa vigente D.P.G.R. 8 settembre 2008, n° 46/R) che stabilisce il nuovo e maggior carico urbanistico che interesserà le infrastrutture della zona da noi gestite.

E' comunque necessario ricordare come anche un sensibile incremento di "abitanti equivalenti" potrebbe richiedere modifiche al Piano degli Interventi (attualmente in essere ed approvato da A.I.T.) e quindi dare origine a nuovi e diversi investimenti da prevedere e conseguentemente da finanziare.

Inoltre, nel caso in cui il Comune stabilisca la possibilità/necessità di realizzare, direttamente o indirettamente, eventuali opere di urbanizzazione primaria afferenti il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato), dovrà essere seguita la procedura A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) di cui la Determinazione del Dirigente n° 39 del 11/06/2015.

In particolare si evidenzia che l'immobile in oggetto ricade in un'area ove il servizio acquedotto attualmente presenta una forte criticità. Ad ogni modo e considerata la natura della struttura da allacciare è prevedibile che al momento della richiesta di allaccio vengano prescritte limitazioni di flusso con conseguente necessità che il/i richiedente/i dotino il

AG Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali

www.gaia-spa.it

Consulenza Clienti
800-223377

Da telefonia mobile
199-113377

Emergenze e Guasti
800-234567

Autolettura
800-004200



proprio impianto di serbatoi di accumulo e sistemi di pompaggio in grado di garantire portate e pressioni secondo le esigenze del caso.

Per quanto riguarda gli scarichi fognari essendo il fabbricato in oggetto a distanza inferiore da quella prevista dal regolamento per la gestione dell'utenza (art. 92) sarà d'obbligo la richiesta di allaccio. Così come evidenziato dal nostro servizio fognatura, opportunamente consultato ai fini del rilascio del presente parere, si fa presente che al momento della richiesta di allaccio GAIA S.p.A., trattandosi di acque miste, potrà richiedere la creazione di un "sistema di rilascio lento" che eviti l'immissione di elevate e concentrate quantità di reflui nella rete pubblica (es. creazione di una vasca di laminazione per le acque bianche con sistema di pompaggio).

Si ricorda, altresì che costi e condizioni per la realizzazione degli allacci necessari al fabbricato di progetto potranno essere determinati solo al momento della domanda di allaccio secondo le disposizioni del regolamento del S.I.I. con le tariffe al momento vigenti.

Rimangono a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Referente
Ing. Alfredo Giunta
Tel. 0585 6461305
Email alfredo.giunta@gaia-spa.it

Il Responsabile Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali
Geom. David Marcucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Marcucci", with a stylized flourish at the end.

Prot.

DIST/Realinv – FF/pdg– Prot. n.

Egr. Arch.
Valerio Baggiani
Via Volpe, 112
56121 Pisa
abcreaprogetti@pec.it

OGGETTO: Comune di Castelnuovo di Garfagnana, invio parere di fattibilità allacciamento nuova RSA in via Provinciale Passo delle Radici.

Facendo seguito alla vostra richiesta nostro prot. n°16948 del 08-07-2020 e, dopo aver esaminato la documentazione progettuale inoltrata, con la presente esprimiamo parere tecnico favorevole per quanto riguarda la fornitura del gas naturale ai fabbricati previsti dall'intervento in oggetto.

È di fatti possibile alimentare le utenze derivandosi dalla rete di distribuzione in media pressione in servizio posta su Via Provinciale Passo delle Radici, previo una estensione di circa 50m per portare la nostra tubazione fino alla nuova RSA oggetto dell'intervento.

Cogliamo l'occasione per precisare che la richiesta d'allacciamento potrà essere inoltrata alla scrivente anche tramite una Società di vendita.

Durante il sopralluogo con il ns. personale che seguirà alla richiesta, potrete ottenere le indicazioni tecniche dettagliate necessarie per la costruzione dei Punti di Riconsegna gas e quindi per la posa in opera dei misuratori richiesti. I vani contatore dovranno essere posti sul confine pubblico privato, in luogo facilmente accessibile al nostro personale.

Per ulteriori chiarimenti attinenti alla presente è possibile rivolgersi al Per. Ind. Paolo Del Gratta (tel. 050 848745 email 'paolo.delgratta@toscanaenergia.it').

Distinti saluti.

Fabrizio FIASCHI
Il Responsabile
Realizzazione Investimenti
[documento firmato digitalmente]

Toscana Energia S.p.A.

Sede Legale: Piazza E. Mattei, 3 - 50127 Firenze Tel. 055 43801 - Fax 055 216390
Sede Amministrativa: Via A. Bellatalla, 1 – 56121 Pisa Tel. 050 848111 - Fax 050 9711258
info@toscanaenergia.it - toscanaenergia@pec.it
Cod. Fisc./P.IVA/ Registro Imprese di Firenze n. 05608890488 - R.E.A. 559993
Capitale Sociale Euro 146.214.387 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A.

Cod.
88.01
.001
Ed. 6



Provincia di Lucca Protocollo generale	E
N. 0200461	data 16/09/2010
Classificazione: 11.7.3	
	

Servizio Tecnico e Polizia Provinciale
Beni Demaniali e Patrimoniali

DETERMINAZIONE

N° 5121 Anno 2010

del:

09 SET. 2010

OGGETTO: S.P. 72 "DELLE RADICI" – NULLA OSTA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON ACCESSO CARRABILE E RECINZIONE -
Responsabile: CAVANI IMMOBILIARE SRL ; Tipologia: Passi carrabili -
Comune: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di CAVANI IMMOBILIARE SRL , prot. n. 113290/11.7.3 del 25/05/10, volta ad ottenere il nulla osta per l'occupazione di aree pubbliche con ACCESSO CARRABILE E RECINZIONE in Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA lungo la S.P. 72 denominata "DELLE RADICI", come meglio identificato negli elaborati grafici allegati facenti parte integrante e contestuale del presente atto;

Visto l'art. 18 - 22 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'art. 28 - 44 e seg ;

Considerato che l'occupazione è ubicata all'interno del centro abitato del Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, delimitato ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. 285/92 e che detto Comune ha popolazione inferiore a 10.000 abitanti, quale risulta al 1° Gennaio del corrente anno;

Visto il D.Lgs. 15.11.93 n. 507, come modificato dal D.Lgs. 28.12.93 n. 566, contenente la disciplina per la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, con particolare riferimento all'art. 44;

Visto il vigente Regolamento Provinciale per la Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con Del. C.P. n. 111/A del 20.12.2001 e modificato con Del. C.P. n. 209 del 19.12.2002 e successive integrazioni e modifiche;

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 305 del 24/11/2009 di approvazione delle tariffe Tosap per l'anno 2010;

Vista la delibera n.209 del 18.12.02 con la quale il Consiglio Provinciale stabiliva di non applicare agli accessi carrabili la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.lgs. n. 507 del 15.11.1993 con decorrenza 01.01.2003;

Acquisito il parere positivo sull' istruttoria tecnica espresso dall'U.O.C. del Servizio Viabilità competente per territorio;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Visti gli artt. 50 e 55 dello Statuto dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza;


DETERMINA

1. di dare nulla osta, per quanto di competenza, a CAVANI IMMOBILIARE SRL - domiciliata in VIA PER COREGLIA , loc. PIANO DI COREGLIA - per l'ottenimento della

concessione richiesta per **ACCESSO CARRABILE E RECINZIONE** in Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA lungo la S.P. 72 denominata "DELLE RADICI", come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere rinnovato, su presentazione di nuova specifica e preventiva richiesta di nulla osta, unicamente nel caso intervengano variazioni sostanziali a quanto approvato con lo stesso, ed è accordato:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla costruzione delle opere;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse;
 - con l'intesa che l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza dell'allegato disciplinare e degli elaborati tecnici approvati da questa Amministrazione, nonché delle vigenti norme di legge e regolamentari;
3. di dare atto che l'entità degli oneri economici eventualmente da sopportare e le modalità di pagamento sono riportate nel disciplinare;
4. di dare atto che la presente determinazione è inviata al Comune competente per l'eventuale rilascio della concessione.
5. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Riccardo Gaddi.
6. di precisare infine che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, da presentare al Dirigente che l'ha adottato entro 30 giorni. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
7. di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico Provinciale in forma scritta ed anche in modo informale senza termini di scadenza.

IL DIRIGENTE
(Ing. Riccardo Gaddi)



DATI AD USO INTERNO DELL'ENTE

DIRIGENTE RESPONSABILE Ing. Riccardo Gaddi

CODICE RESPONSABILE 08

CENTRO RESP.: E1

TIPO Nessuno

PROGRESSIVO

ANNO 2010

DETERMINAZIONE CON SPESA ☐
SPESA CORRELATA ALL'ENTRATA ☐

RENDICONTAZIONE ☐
PUBBLICAZIONE ☒



Servizio Tecnico e Polizia Provinciale
Beni Demaniali e Patrimoniali

NULLA OSTA ALLA ESECUZIONE DI OPERE ED INSTALLAZIONI SU SUOLO PUBBLICO
LUNGO LE STRADE E RELATIVE PERTINENZE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI COMUNALI
CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI

09 SET. 2010

DISCIPLINARE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5121 DEL _____ (ai sensi del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).

DATI IDENTIFICATIVI DEL NULLA OSTA:

S.P. 72 "DELLE RADICI"
Ditta: CAVANI IMMOBILIARE SRL
Comune di: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Descriz. opere: ACCESSO CARRABILE E RECINZIONE

Il presente Nulla Osta è accordato previa osservanza, da parte della Ditta CAVANI IMMOBILIARE SRL intestataria del provvedimento concessorio rilasciato dal Comune competente (nel seguito denominata semplicemente Ditta), oltre che di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti, anche delle seguenti ulteriori norme e condizioni, relative alla occupazione stradale ed alle connesse opere dando atto che le medesime norme e condizioni prevalgono comunque sugli elaborati allegati, richiamati in ultimo nel presente disciplinare:

Art. 1 - NORME DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

1. Qualora per la messa in atto della occupazione fosse necessaria la costruzione di opere in calcestruzzo armato normale o precompresso od in carpenteria metallica, di cui alla L. 1086/71, la Ditta dovrà fornire a questa Amministrazione, prima dell'inizio della loro costruzione, il progetto esecutivo a firma di Progettista abilitato, il nominativo del Direttore dei Lavori e del Costruttore nonché, a lavori ultimati e collaudati, copia del certificato di collaudo, il tutto ai sensi della medesima legge.
2. Le norme di cui al precedente comma, ad eccezione della presentazione della copia del certificato di collaudo, valgono anche per le opere di sostegno della terra in calcestruzzo a gravità e per le opere in muratura significative.
3. Le opere oggetto del Nulla Osta dovranno essere eseguite a regola d'arte, impiegando tecnologie e materiali idonei.
4. Durante la costruzione delle opere interferenti con la circolazione stradale dovranno essere messi in opera e mantenuti, a cura e spese della Ditta, tutti gli accorgimenti atti a diminuire le soggezioni per essa e, in ogni caso, la segnaletica prescritta dalle vigenti norme.
5. Sono a carico della Ditta, fino a ripristino, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti all'occupazione ed ogni intervento speciale che risultasse necessario per garantire il ritorno delle stesse alle necessarie condizioni di sicurezza e pubblico decoro.
6. Sono comunque a carico della Ditta le riparazioni e le responsabilità per i danni a persone o cose che potessero derivare, in ogni tempo, dai lavori e dalle opere oggetto del Nulla Osta e ciò indipendentemente dalla vigilanza operata dal personale dell'Amministrazione Provinciale.
7. In caso di recesso, decadenza o revoca e comunque al termine della occupazione concessa, la Ditta è tenuta a riportare in pristino i luoghi, a tutte sue cura e spese.
8. E' fatto divieto assoluto di manomettere in qualunque modo la proprietà di questa Amministrazione, al di fuori di quanto consentito dal presente Nulla Osta.

Art. 2 - NORME SULLA VIGILANZA

1. Durante il corso dei lavori e durante l'esercizio dell'occupazione, sarà consentito al personale di questa Amministrazione ed agli agenti di polizia stradale eseguire ispezioni, controlli e misurazioni, atti ad accertare la rispondenza delle opere alle norme vigenti, alle regole del buon costruire ed al presente Disciplinare.
2. Copia del provvedimento autorizzativo e degli eventuali altri elaborati ad esso allegati dovrà essere, durante i lavori, costantemente tenuta in cantiere e comunque tenuta dalla Ditta a disposizione del personale di vigilanza di cui al precedente comma.
3. Le infrazioni saranno sanzionate ai sensi di legge.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI

I lavori consistono nella realizzazione di accesso carrabile, recinzione e altre opere.

1. Gli accessi devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura sulla sede stradale. A tal fine devono essere pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 mt. a partire dal margine della carreggiata da cui essi si diramano.
2. Gli accessi devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare lo scolo ed il ristagno delle acque sulla sede stradale e sue pertinenze. A tal fine devono essere dotate di opportune pendenze ed opere di regimazione delle acque superficiali.
3. Nella zona di suolo pubblico antistante l'accesso, percorribile dal traffico pedonale, devono essere evitate opere che costituiscono insidia o ostacolo per i pedoni.
4. I dispositivi di chiusura degli accessi devono essere progettati e costruiti in modo da resistere a normali urti ed alle più intense azioni ambientali. A tal fine devono essere opportunamente incernierati od ancorati a robusti piedritti. Qualora siano dotati di ante, queste non devono aprirsi verso la strada provinciale.
5. I dispositivi di chiusura di accesso ad uso di aziende, posti a filo del confine stradale e comunque in posizione tale da non consentire la fermata di veicoli pesanti nella zona ad essi antistante, dovranno essere tenuti costantemente aperti durante il normale orario di lavoro.
6. Salvo quanto prescritto al precedente comma 5, qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà privata avvenga direttamente dalla strada, l'eventuale cancello dovrà essere arretrato di almeno 5 mt. Dal margine della carreggiata (striscia di margine) e la recinzione ad esso opportunamente raccordata per favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà privata.
7. Il passo avrà una lunghezza di 13 mt. (compreso raccordi) e sarà costruito mediante interruzione muro stradale. Gli inviti all'accesso dovranno avere un raggio di curvatura non inferiore a 2.50 mt. Fronte accesso per tutta la lunghezza e raccordata alla quota del manto asfaltato della sede stradale deve essere realizzata una zanella in cls a doppio petto della larghezza di cm. 100. Il passo dovrà essere utilizzato unicamente in entrata alla proprietà privata e dovrà essere pertanto posta la idonea segnaletica.
8. Il richiedente potrà procedere alla costruzione di una recinzione, prospiciente la strada provinciale, della lunghezza evidenziata negli elaborati e posta completamente su proprietà privata oltre la testa del muro stradale, costituito da una ringhiera in montanti metallica dell'altezza di cm. 110 non creando, ostacolo o riduzione del campo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e di tipologia tale da garantire, all'entrata in strada, la sufficiente visibilità dei veicoli e dei pedoni in transito. A condizione che in prossimità dell'intersezione con la strada Comunale la recinzione sia arretrata o posta in modo da non interferire con il triangolo di visibilità per le intersezioni.
9. Il muro di contenimento evidenziato negli elaborati dovrà garantire la stabilità della strada Provinciale e sue pertinenze, qualsiasi cedimento o danneggiamento delle stesse causato o riconducibile all'opera stessa dovrà essere ripristinato a cura e spese del richiedente a semplice richiesta dell'Amministrazione Provinciale.
10. La vegetazione interna all'area a verde deve essere del tipo a cespuglio come evidenziato in relazione tecnica e in prossimità dell'intersezione con la strada Comunale sia eliminata in modo da non interferire con il triangolo di visibilità per le intersezioni e dovrà essere mantenuto a cura e spese del richiedente in modo da non interferire con la proprietà e la viabilità Provinciale.
11. La linea lungo strada della costruenda recinzione sarà data sul posto da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Provinciale che deve essere contattato prima dell'inizio dei lavori.
12. L'opera di che trattasi non dovrà essere di impedimento al naturale deflusso delle acque della strada, e pertanto il richiedente dovrà realizzare tutte quelle opere o accorgimenti necessari a garantire lo smaltimento delle acque meteoriche; opere da concordare con il tecnico di zona al momento del sopralluogo.
13. L'opera di cui all'oggetto dovrà essere realizzata in conformità al progetto approvato, integrante la/il concessione/nullaosta (comprensivo di eventuali prescrizioni) e comunque in accordo con il Tecnico incaricato da questa Amministrazione Provinciale che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori.
14. Il presente atto viene rilasciato ai soli fini della tutela delle strade ed aree pubbliche e pertanto il Richiedente dovrà ottenere dai competenti organi le altre autorizzazioni eventualmente prescritte a norma di legge.
15. Il presente Nulla Osta decade decorsi 180 gg. A far tempo dalla data di emissione entro i quali potrà avvenire il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi da parte del Comune competente.

Art. 4 - ONERI

1. Sono a carico della Ditta, oltre l'assolvimento della imposta di bollo, i seguenti oneri:

- a) diritti di istruttoria e sopralluogo già versati;
- b) TOSAP - ESENTI ai sensi Del. C.P. n.209 del 19.12.02.

Oltre il presente Disciplinare, su unico foglio, sono allegati al Nulla Osta n. 1 elaborati vidimati.

Lucca,

09 SET. 2010

IL DIRIGENTE
(Ing. Riccardo Gaddi)

